

Paul Bauder GmbH & Co. KG, Korntaler Landstraße 63, 70499 Stuttgart

Firma
SIGA Cover AG
Herrn Hans-Jörg Wagner
Rüttmattstr. 7

CH-6017 Ruswil

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Werk Stuttgart
Korntaler Landstraße 63
70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807 352
marcus.hoehenberger@bauder.de
www.bauder.de

Gesprächspartner
Marcus Höhenberger

Durchwahl
0711 8807-352

Datum
06.03.2023

BV: Haftung und Verträglichkeit von BauderLIQUITEC PU und Siga Fentrim 2

Sehr geehrter Herr Wagner,

vielen Dank für die Zusendung der Produktmuster und Ihre Anfrage, die wir wie folgt beantworten möchten:

Aufgabenstellung war die Prüfung der Haftung und Verträglichkeit von BauderLIQUITEC PU auf SIGA Fentrim 2.

Bei den von uns im Labor angelegten Proben auf dem oben genannten Produkt wurde eine gute Haftung und Verträglichkeit unserer BauderLIQUITEC PU Abdichtung mit folgendem Aufbau festgestellt:

- Säubern des Klebebandes
- BauderLIQUITEC PU inkl. Vlies 165 ohne weitere Untergrundvorbehandlung aufbringen

Die Ergebnisse zeigen eine gute Haftung auf der untersuchten Materialprobe.
Materialveränderungen, bauliche Gegebenheiten, statisch notwendige Voraussetzungen oder sonstige Randbedingungen konnten hierbei nicht berücksichtigt werden und müssen ggf. vor Ort überprüft werden.

Die Erfüllung der allgemein üblichen Bedingungen für eine zu beschichtende Oberfläche, wie trockene Oberflächen, maximale Restfeuchte, frei von Fett-, Ölfilmen, losen Bestandteilen und sonstigen haftungsmindernden Bestandteilen, wird in allen Fällen vorausgesetzt. Ebenso müssen die jeweils gültigen Verarbeitungshinweise eingehalten werden.

Bei weiteren Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung und verbleiben

Mit freundlichen Grüßen

Paul Bauder GmbH & Co. KG
Anwendungstechnik/Produktmanagement



i.A. Marcus Höhenberger
Produktmanager Flüssigkunststoff